



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013,  
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“  
Договор № 27/322/01082 от 06.12.2013г.  
Проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо“



## ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226  
obshtina\_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Изх.№1167 от 17.04.2014г.

до всички потенциални  
участници в процедура  
за възлагане на обществена поръчка  
чрез открита процедура, по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП

### ОТГОВОР

от Община Смядово, обл.Шумен  
със седалище:гр. Смядово, пл.„Княз Борис I“ №2  
представявана от Иванка Петрова Николова

Уважаеми господа,

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП и във връзка с направени запитвания с вх. № 1167/15.04.2014г. от страна на потенциален участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура провеждана по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет: "Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо“ по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони" обявена с Решение №137/13.03.2014г. на Кмета на Община Смядово, Ви изпращаме следната информация:

#### Въпрос №1:

1. В проекта към тръжната процедура не е посочен вида на укрепителната арматура за кабел AL/R 2x16 мм<sup>2</sup>. Моля да уточните вида на укрепителната арматура, поради съществената разлика в цената на опъвателната и носещата арматура.

2. В момента уличното осветление използва нулевия проводник на изградената мрежа НН. Същият има връзка освен със заземителния контур на трафопостовите и със заземленията в стълбовната мрежа. Как се предвижда да бъдат заземени лампите и ново изграждаща се мрежа НН за УО, тъй като в чертежите към проекта не е обозначено на кои стълбове са предвидени заземления, в количествените сметки също няма предвидени заземления, както и заземителни клеми, които се монтират на кабела AL/R 2x16 мм<sup>2</sup>. В случая нулевия проводник на новоизградената мрежа за УО остава само и единствено на заземлението на РТуо.

#### Отговор №1:

В отговор на поставените въпроси приложено Ви изпращам становище на проектанта.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА  
Кмет на Община Смядово

