

СТАНОВИЩЕ

за Обект: „ ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО
С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО “

Отговор №3/16.04.2014г във връзка със зададени въпроси , както следва:

1. Относно запитване за вида на **укрепителната арматура** за кабел AL/R 2x16 мм²:

Проектът е изпълнен във фаза „Технически проект“, въпросът касае детайли, които ще се уточняват и добавят при нужда в процеса на изпълнение с проектанта на място; като ще има различни видове решения в зависимост от всяко конкретно място (конзоли, шпилки, куки, държачи, опъвачи, окачвачи, и др.). Да се предвижда, различни начини на закрепване като съединителите, крепителите, помощните средства за изпълнение трябва да са включени в монтажа.

2. Относно запитване за **необходимост от заземление на Уличните осветителни тела** монтирани на съществуващи стълбове за ВМНН, неключени в проектната документация:

В проекта не е предвиждано заземление на Уличното осветление. Инсталацията е съобразена с изискванията на глава 40 на Наредба 3/2004 год. на УЕУЕЛ. Металните корпуси на осветителните тела ще се занулят.

КАМАРА НА ВЪВЕЖЕНИЕТО В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Проектант:	МИРА ПОПОВА
	/ инж.Кр.Попова /
ЕАСТ	
ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

Дата 16.04.2014г

